

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах г. Екатеринбурга (Центральный Екатеринбургский отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области)  
Мичурина ул., д. 91, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075; Тел (343) 350-21-64, факс (343) 355--44-13  
e-mail: mail\_16@66.rosпотrebnadzor.ru; http://66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г.Екатеринбург, ул.Мичурина, д. 91 № 721/08 от 04.06. 2014г.

место вынесения постановления

Заместитель главного государственного санитарного врача в Ленинском районе, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском районе, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

Громыко Елена Рудольфовна

фамилия, имя, отчество

в присутствии Кириллова Е.В. доверенность от 29.01.14

лицо, вызванное на рассмотрение дела

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

ЗАО «УК «Европейское»

название юридического лица

адрес регистрации	620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Барвинка, д. 21, оф. 02		
фактический адрес			
реквизиты:	дата государственной регистрации 22.12.2010		
ОКПО		ОКВЭД	
ИНН	6658374006	ОГРН	1106658021470
р/счет		БИК	
корр/счет			

Установил: В апреле 2014 года прокуратурой Ленинского района г.Екатеринбурга проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей, в жилищно-коммунальной сфере при предоставлении услуг питьевого водоснабжения.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 161 ЖК РФ, п. 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных в соответствии со статьями 39 и 156 Жилищного кодекса РФ Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N491 (далее - Правила № 491), надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать в том числе соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации здания должны осуществляться санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), предусмотрено, что на основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр Госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

Согласно п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Пунктом 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 установлено, что производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Пунктом 4.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего



водоснабжения», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 (далее - СанПиН 2.1.4.2496-09), предусмотрено, что при любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

Пунктом 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 установлено, что лабораторный производственный контроль обеспечивается организациями, эксплуатирующими сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, в лабораториях, аккредитованных в установленном законом порядке.

Согласно пункту 4.6 СанПиН 2.1.4.2496-09 результаты производственного контроля предоставляются в Управления Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации по требованию.

На момент проверки, 21.04.2014г. установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства ЗАО «УК «Европейское», эксплуатирующая внутридомовую систему водоснабжения 18 многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Барвинка, 14, 16, 20, 22, ул. Кольцевая, 27, 29, 45, 47, 37, 39, 30, 32, ул. Чкалова, 252, 248, ул. Краснолесья, 47, 49, ул. Колокольная, 33, 35, находящихся в управлении с 2012 года, рабочая программа производственного контроля качества горячего и холодного водоснабжения не разработана, с центром государственного санитарно-эпидемиологического не согласована, в установленном законом порядке не утверждена. В период с 2013 года по текущий период 2014 года перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети указанных 18 многоквартирных домов производственный контроль качества горячего и холодного водоснабжения ЗАО «УК «Европейское» не велся, что образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 2.4, 4.1, 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

4.2, 4.5, 4.6 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

что является нарушением:

**и влечет административную ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ**

В силу ст. 2.1. КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.


Вина юридического лица ЗАО «УК «Европейское» выразилась в том, что им не было обеспечено соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при эксплуатации жилищного фонда. Юридическим лицом не представлено доказательств, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства, оно приняло все меры для надлежащего соблюдения законодательства. Доказательства, подтверждающие невозможность соблюдения требований закона, доказательства принятия активных действий со стороны юридического лица по соблюдению положений законодательства, не представлены.

Учитывая изложенное, в действиях юридического лица - ЗАО «УК «Европейское» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов об организации санитарно-защитной зоны предприятия.

Учитывая \_\_\_\_\_  
обстоятельства, смягчающие ответственность – ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность – ст. 4.3 КоАП РФ

В соответствии с ст. 23.13, ст.23.49, \_\_\_\_\_ ст.6.3 \_\_\_\_\_ КоАП РФ

Постановил: \_\_\_\_\_  
подвергнуть \_\_\_\_\_ ЗАО «УК «Европейское»

административному взысканию в виде \_\_\_\_\_  
название юридического лица  
  
предупреждение, штраф с указанием его размеров

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет № 40101810500000010010.

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г.Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6670083677 КПП 667001001.

Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

Код бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000140                      ОКАТО 65401000000

УИН 14102660015514003663

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с п.1 ст.20.25 КОАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КОАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Постановление вступило в законную силу \_\_\_\_\_20\_\_ г.

Заместитель главного государственного санитарного врача в Ленинском районе, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском районе, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга



  
**Громыко Елена  
Рудольфовна**  
\_\_\_\_\_

подпись представителя  
юридического лица,  
подвергнутого взысканию

04 июля 2019.

Постановление получил

Отметка о высылке постановления заказным письмом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_20\_\_ г.                      № \_\_\_\_\_ квитанции